

北海道地震におかれまして被災された地域皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

<ボイラ・温水機の復旧について>

ボイラ・温水機の復旧は次の点に注意ください。

ボイラ・温水機の運転は、出来れば専門の業者の確認点検の後に行うようにしてください。また、やむを得ず運転を再開せざるを得ない場合は次の手順を実施してください。

1、燃料漏れの確認

ガス臭い、油漏れがある場合絶対に燃焼機器を運転させないでください。爆発の恐れがあります。修理が必要なので元栓を閉めてから、必ず、ガス会社や油燃料供給会社へ連絡を入れて指示に従ってください。

2、燃料漏れがない事の確認ができた場合のみボイラ・温水機についている安全装置のリセットを行ってください。

3、危険を感じましたら、すぐに運転を停止して燃料の元栓を閉めて専門の業者に連絡してください。

以上